

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
на подключение к системе водоснабжения  
№ 90 от *08 июля 2020* года

ЗАКАЗЧИК: Соболева Юлия Владимировна

Адрес абонента: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Большое Содомово,  
ул. Школьная, участок 5

1. Прокладка труб диаметром 25 мм ПНД (сертифицированные) на глубину 170-190 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учета на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приемо-сдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а также согласно со строительными нормами и правилами, действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 31 декабря 20*20* года.

ВЫДАЛ:

Директор МУП «Коммунальник»



А.Г. Белугин